

CERTIFICADO DE ENSAYO SIMPLIFICADO

Nº. 15/11358-2395-S

Bellaterra, 16 de Diciembre de 2015	Producto:
TOPCRET TECNOLOGÍA EN REVESTIMIENTOS, S.L. N.I.F.: B-63700074 Gran Via de les Corts Catalanes, 828 08013 Barcelona	T/GRIP SOFT
ENSAYO SOLICITADO Y RESUMEN DE RESULTADOS	
Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir (USRV). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.	
Valor USRV: 41	
Resistencia al deslizamiento Rd: CLASE 2	

Firmado digitalmente
por JUAN MARTINEZ
EGEA

Responsable de Materiales de Construcción.
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Firmado
digitalmente por
Raúl Martín García

Técnico Responsable
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 15/11358-2395
Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material ensayado en laboratorio en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas originales o sus copias en papel compulsadas.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com.