

CERTIFICADO DE ENSAYO SIMPLIFICADO

Nr. 11/2575-572-S

Bellaterra, 01 de Marzo de 2011 TOPCRET Tecnología en revestimientos, S.L. NIF: B-63700074 Gran Via de les Corts Catalanes, 828 08013 BARCELONA	REVESTIMIENTO Ref.: "T/GRIP"
Ensayo solicitado y resumen de resultados:	
Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir (USRV). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.	
FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO: 22/02/2011.	
Resistencia al deslizamiento R_d: CLASE 3	



Firmado digitalmente por Juan Martinez Egea



Firmado digitalmente por Jordi Torrents Masqué

Responsable de Materiales de Construcción.
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Técnico Responsable
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 11/2575-572. Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas originales o sus copias compulsadas.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com.